

# RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN DE REACTION AU FEU

## REACTION TO FIRE EUROPEAN CLASSIFICATION REPORT

**N° RA09-0245**

Notification par l'état français auprès de la commission européenne sous le n° 0679  
*Notification by the French government to the European commission under no. 0679*

**Norme Produit / Product standard**

**NF EN 15102:2011 « Revêtements muraux décoratifs - Rouleaux et panneaux »**  
*NF EN 15102:2011 "Decorative wallcoverings - Roll and panel form products"*

**A la demande de :**  
*Owner:*

**TARKETT FRANCE**  
**1 Terrasse Bellini**  
**Tour Initiale**  
**92919 PARIS LA DEFENSE**  
**FRANCE**

**Marque(s) commerciale(s) :**  
*Commercial brand(s):*

**AQUARELLE WALL HFS**

**Description sommaire :**  
*Brief description:*

**Revêtement mural vinylique**  
*Vinyl wallcovering*

**Date du rapport :**  
*Date of issue:*

**02 juin 2017**  
*June 02<sup>nd</sup>, 2017*

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version française fait foi. Il comporte 5 pages.

*This classification report certifies only the characteristics of the object submitted for testing but does not prejudge the characteristics of similar products. So it does not constitute a product certification in the sense of the Consumer Code. Only the electronic report signed with a valid digital certificate is taken in the event of litigation. The electronic report is kept at CSTB for a minimum period of 10 years. The reproduction of this electronic report is only authorized in its integral form. Only the French version is authentic. It comprises 5 pages.*

**Modification du Rapport de Classement RA09-0245 du 24 février 2011 pour modification de la raison sociale du demandeur et de la marque commerciale. Le rapport RA09-0245 du 02 juin 2017 annule et remplace le rapport RA09-0245 du 24 février 2011.**

*Modification of the Classification Report RA09-0245 dated February 24<sup>th</sup>, 2011 for modification of the company name of the owner and of the commercial brand. The report RA09-0245 dated June 02<sup>nd</sup>, 2017 cancels and replaces the report RA09-0245 dated February 24<sup>th</sup>, 2011.*

## Rapport de classement / Classification report n° RA09-0245

### 1. Introduction / Introduction

Ce rapport de classement définit le classement attribué au(x) produit(s) précité(s) conformément aux procédures données dans la norme NF EN 13501-1+A1:2013.

*This classification report defines the classification assigned to the above-mentioned product(s) in accordance with the procedures given in the NF EN 13501-1+A1:2013 standard.*

### 2. Description du produit / Product description

Revêtement mural décoratif essayé en pose collée (colle acrylique) sur plaque de plâtre à faces cartonnées classée A2-s1,d0.

*Decorative wallcovering tested glued (acrylic glue) on A2-s1,d0 class paper-faced gypsum plasterboard.*

Revêtement mural compact constitué de 4 couches à base de polychlorure de vinyle ignifugé :

*Compact wallcovering consisting of 4 fire-retarded polyvinyl chloride layers:*

- Une couche d'usure / An overlay.
- Une couche décorative imprimée / A printed decorative layer.
- Deux sous-couches / Two underlays.

Epaisseur nominale totale / Overall nominal thickness

0,92 mm

Masse surfacique nominale totale / Overall nominal weight per unit area

1500 g/m<sup>2</sup>

Coloris / Colours

Divers / Various

La description complète du produit figure dans les rapports d'essais listés au §3.1.

*The complete description of the product is in the test reports listed in §3.1.*

### 3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui du classement

*Test reports and test results in support of classification*

#### 3.1 Rapports d'essais / Test reports

Nom du laboratoire <i>Name of laboratory</i>	Nom du demandeur <i>Name of sponsor</i>	Identification de l'essai <i>Test identification</i>	N° du rapport d'essai <i>Test report No.</i>	Méthode d'essai <i>Test method</i>
CSTB	TARKETT FRANCE 1 Terrasse Bellini Tour Initiale 92919 PARIS LA DEFENSE FRANCE	ES541170218	Dossier de modification <i>Modification file</i>	-
	TARKETT SAS 2 rue de l'Egalité 92748 NANTERRE FRANCE	ES541090260	Dossier de modification <i>Modification file</i>	-
	TARKETT SAS 2 rue de l'Egalité 92748 NANTERRE FRANCE	ES541090260	RA09-0245	NF EN ISO 11925-2:2002 NF EN 13823:2002

Rapport de classement / Classification report n° RA09-0245

**3.2 Résultats d'essais / Test results**

Méthode d'essai <i>Test method</i>	Produit <i>Product</i>	Nombre d'épreuves <i>Number of tests</i>	Paramètres <i>Parameters</i>	Résultats <i>Results</i>
				Paramètres conformité <i>Compliance parameters</i>
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition <i>30s surface exposure</i>	AQUARELLE WETWALL HFS	6	Fs > 150 mm Papier filtre <i>Filter paper</i>	Non atteint <i>Not reached</i> Non enflammé <i>Not ignited</i>
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition <i>30s edge exposure</i>	AQUARELLE WETWALL HFS	6	Fs > 150 mm Papier filtre <i>Filter paper</i>	Non atteint <i>Not reached</i> Non enflammé <i>Not ignited</i>

Méthode d'essai <i>Test method</i>	Produit <i>Product</i>	Nombre d'épreuves <i>Number of tests</i>	Paramètres <i>Parameters</i>	Résultats / <i>Results</i>	
				Paramètres continus Moyennes <i>Continuous parameters Mean values</i>	Paramètres conformité <i>Compliance parameters</i>
NF EN 13823	AQUARELLE WETWALL HFS	3	FIGRA <sub>0,2MJ</sub> (W/s)	<b>69,4</b>	-
			FIGRA <sub>0,4MJ</sub> (W/s)	<b>61,6</b>	-
			LFS	-	<b>Non atteint</b> <i>Not reached</i>
			THR <sub>600s</sub> (MJ)	<b>3,8</b>	-
			SMOGRA(m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> )	<b>56,1</b>	-
			TSP <sub>600s</sub> (m <sup>2</sup> )	<b>148,7</b>	-
			Gouttelettes ou particules enflammées <i>Flaming droplets or debris</i>	-	<b>Aucune</b> <i>None</i>

Le (-) signifie : non applicable / (-) means: not applicable

Rapport de classement / Classification report n° RA09-0245

**4. Classement et domaine d'application / Classification and direct field of application**

**4.1 Référence du classement / Reference of the classification**

Le classement est prononcé suivant la norme NF EN 13501-1+A1:2013.  
*This classification has been carried out in accordance with the NF EN 13501-1+A1:2013 standard.*

**4.2 Classement / Classification**

Comportement au feu <i>Fire behaviour</i>		Production de fumées <i>Smoke production</i>		Gouttes ou particules enflammées <i>Flaming droplets or debris</i>
<b>B</b>	-	<b>s2</b>	,	<b>d0</b>

**Classement / Classification : B - s2, d0**

**4.3 Domaine d'application / Field of application**

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :  
*This classification is valid for the following product parameters:*

Epaisseur nominale totale / <i>Overall nominal thickness</i>	0,92 mm
Masse surfacique nominale totale / <i>Overall nominal weight per unit area</i>	1500 g/m <sup>2</sup>
Coloris / <i>Colours</i>	Divers / <i>Various</i>

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :  
*This classification is valid for the following end use conditions:*

Support / <i>Substrate</i>	Le produit collé (colle acrylique) sur tout substrat non métallique classé A1 ou A2-s1,d0 de masse volumique $\geq 700$ kg/m <sup>3</sup> et d'épaisseur $\geq 12$ mm <i>The product glued (acrylic glue) on any non-metal A1 or A2-s1,d0 class substrate with a density <math>\geq 700</math> kg/m<sup>3</sup> and with a thickness <math>\geq 12</math> mm</i>
----------------------------	---

Rapport de classement / *Classification report* n° RA09-0245

**5. Modifications des marques commerciales / *Modifications of the commercial brands***

Ancienne marque commerciale <i>Former commercial brand</i>	Nouvelle marque commerciale <i>New commercial brand</i>
AQUARELLE WETWALL HFS	AQUARELLE WALL HFS

**6. Limitations/ *Limitations***

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.  
*The present document does not represent type approval or certification of the product.*

Fait à Champs-sur-Marne, le 02 juin 2017  
*Prepared at Champs-sur-Marne, June 02<sup>nd</sup>, 2017*

**Le Chef du Laboratoire**  
**Réaction au Feu**  
***The Head of Reaction to Fire***  
***Laboratory***

**Nicolas ROURE**

Fin de rapport / *End of the report*